

補助事業者名 ()

<別表>浄化槽工事チェックリスト

検 査 項 目	チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト	欄
1. 流入管きよ及び放流管きよの勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2. 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれがないか。	
3. 誤接合等の有無	生活排水が全て接合されているか。	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4. 柵の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な柵及び 防油柵 が設置されているか。	
5. 流入管きよ、放流管きよ及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により、変形、破損のおそれはないか。	
6. かさ上げの状況	バルブ操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	配筋の際には、スペーサーを用いているか。また、鉄筋に錆が生じていないか。	
	マンホール開口部の周囲には、補強筋を施しているか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8. 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9. 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材等に変形や破損がないか。	
	しっかり固定されているか。	

検 査 項 目	チ ェ ッ ク の ポ イ ン ト	欄
1 1. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥返送装置の変形、破損、固定及び稼働状況	各装置に変形や破損がないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りがないか。	
1 2. 消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損がないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒が傾いていないか。	
1 3. ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプますに変形や破損はないか。	
	ポンプますに漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分に行われているか。	
	ポンプの取り外しが可能か。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
1 4. ブローアの位置、稼働状況、防震対策がなされているか。	固定が十分行われているか。	
	アースがなされているか。	
	漏電のおそれがないか。	
<p data-bbox="300 1906 738 1962">上記のとおり確認したことを証します。</p> <p data-bbox="320 2007 703 2040">令和 年 月 日</p> <p data-bbox="533 2063 831 2096">担当浄化槽設備士 氏名</p> <p data-bbox="568 2119 995 2152">(担当浄化槽設備士免状の交付番号</p> <p data-bbox="1369 2063 1401 2096">印</p> <p data-bbox="1299 2119 1315 2152">)</p>		