平成29年度　　水質検査結果一覧表【釜戸配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.010			0.006			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.008			0.003			0.004			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.013			0.008			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.008			0.006			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.1	3.7	4.0	4.8	5.3	4.9	4.7	4.4	3.9	5.9	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.7	6.7	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	6.7	6.9
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	気温		16.0	19.0	25.0	29.0	29.0	24.0	21.0	18.0	9.0	1.0	6.0	11.0
	水温		11.2	14.3	20.5	23.3	24.8	24.5	20.5	15.6	9.3	6.0	5.0	7.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【明世配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.009			0.006			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			＜ 0.002			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.012			0.008			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.007			0.007			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	3.9	4.3	4.6	5.1	5.0	4.8	4.4	3.9	6.1	5.2	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	6.8	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	気温		18.0	16.0	19.0	23.0	27.0	25.0	14.0	10.0	3.0	2.0	1.0	9.0
	水温		12.0	16.2	19.8	23.0	24.8	24.8	20.3	16.5	10.5	6.5	5.5	9.3

平成29年度　　水質検査結果一覧表【市原配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.011			0.006			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			＜ 0.002			0.002			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.014			0.008			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.010			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					0.03							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.1	3.9	4.3	5.1	5.2	5.0	4.8	4.8	4.3	6.1	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					47							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.8	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	気温		17.0	16.0	19.0	30.0	27.0	23.0	18.0	13.0	4.0	2.0	1.0	8.0
	水温		13.0	17.0	20.0	23.8	26.0	25.4	21.6	16.5	11.0	8.5	6.0	11.0

平成29年度　　水質検査結果一覧表【山田配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.011			0.006			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.008			＜ 0.002			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.014			0.008			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.009			0.007			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	3.8	4.3	4.9	5.1	4.9	4.8	4.8	4.0	6.1	5.1	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	気温		18.0	16.0	19.0	23.0	26.0	25.0	14.0	10.0	3.0	2.0	1.0	9.0
	水温		12.0	18.0	21.8	24.5	27.3	26.3	21.3	17.0	11.0	6.5	6.3	8.3

平成29年度　　水質検査結果一覧表【稲津配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.011			0.007			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			0.004			0.004			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.014			0.009			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.009			0.006			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.011							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	3.9	4.3	5.0	5.1	5.0	4.8	4.7	4.3	6.1	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	＜ 0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	気温		18.0	22.0	23.0	25.0	29.0	22.0	19.0	13.0	5.0	3.0	4.0	8.0
	水温		16.3	20.0	23.8	26.0	28.0	25.5	21.5	16.3	12.0	7.5	7.3	12.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【上平配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.021			0.009			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			0.003			＜ 0.002			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.025			0.012			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.013			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	3.8	4.4	6.0	5.7	4.8	4.8	3.9	4.4	6.1	4.9	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					46							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	気温		16.0	21.0	24.0	28.0	29.0	25.0	19.0	18.0	6.0	2.0	4.0	8.0
	水温		13.5	20.5	23.5	27.5	29.5	27.3	22.0	17.0	10.5	6.3	5.8	9.8

平成29年度　　水質検査結果一覧表【大牧配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.07			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.020			0.007			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.003			0.002			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.024			0.009			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.012			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	3.8	4.3	5.9	5.7	4.9	4.8	3.9	4.4	6.1	4.9	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					47							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	気温		17.0	22.0	23.0	25.0	27.0	22.0	18.0	14.0	4.0	1.0	2.0	7.0
	水温		12.0	17.5	21.6	24.0	27.5	24.8	21.5	16.0	10.5	6.8	5.0	7.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【大草配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.09							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.08			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.009			0.020			0.012			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.004			＜ 0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.026			0.015			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.011			0.010			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	3.8	4.4	5.7	5.8	4.8	5.0	4.3	4.4	5.9	4.8	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					19							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					54							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	＜ 0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温		17.0	22.0	23.0	25.0	26.0	22.0	19.0	14.0	4.0	1.0	2.0	7.0
	水温		12.5	17.6	22.3	23.8	27.0	25.0	20.5	14.3	8.0	3.8	4.0	7.8

平成29年度　　水質検査結果一覧表【川折低区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.18							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.07			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.017			0.009			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			0.005			0.002			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.021			0.012			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.011			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.013							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.5							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.6	3.8	4.4	5.7	5.6	4.9	4.8	4.5	4.3	6.1	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					47							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	気温		15.0	21.0	24.0	30.0	30.0	25.0	19.0	18.0	6.0	2.0	4.0	8.0
	水温		11.8	17.0	20.8	22.5	25.8	24.5	20.5	16.3	9.8	6.3	5.0	7.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【川折高区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.014			0.007			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			0.003			0.004			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.010			0.017			0.009			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.010			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.003			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.010							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	3.8	4.3	5.1	5.3	4.8	4.7	4.8	4.4	6.1	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					48							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	6.9	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	気温		15.0	20.0	24.0	28.0	30.0	25.0	19.0	18.0	7.0	2.0	4.0	8.0
	水温		13.5	20.0	23.8	24.5	29.0	27.8	22.8	17.3	12.0	7.3	6.0	9.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【大川配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.07			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.017			0.006			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			0.003			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.021			0.008			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.011			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.3							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.4	3.8	4.3	5.6	5.3	5.5	4.7	4.6	4.4	6.0	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					47							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	気温		15.0	20.0	24.0	29.0	31.0	24.0	21.0	18.0	7.0	2.0	4.0	8.0
	水温		13.2	18.3	22.8	24.3	27.3	25.3	21.3	16.3	10.0	7.0	5.3	9.3

平成29年度　　水質検査結果一覧表【水上配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.08			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.019			0.008			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			0.002			0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.023			0.011			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.013			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.7							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	3.7	4.4	6.1	5.8	4.8	4.8	3.9	4.4	6.1	4.9	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					51							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	気温		15.0	20.0	26.0	29.0	31.0	24.0	21.0	16.0	7.0	2.0	3.0	8.0
	水温		11.0	16.8	19.8	22.5	25.5	23.5	19.8	15.3	8.5	5.0	4.0	6.3

平成29年度　　水質検査結果一覧表【猿爪配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.08			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.009			0.020			0.010			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			0.004			＜ 0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.026			0.013			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.011			0.009			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.015							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	3.8	4.4	5.9	5.9	4.7	4.9	3.9	4.4	6.1	4.8	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	＜ 0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
	気温		15.0	20.0	26.0	30.0	31.0	24.0	21.0	16.0	7.0	2.0	2.0	8.0
	水温		10.2	17.3	21.8	24.8	28.5	25.3	20.5	16.8	10.3	6.8	5.0	6.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【大湫配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.020			0.008			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.003			0.003			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.024			0.011			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.012			0.008			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.02			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	4.0	4.4	6.1	5.7	4.8	4.8	3.8	4.4	6.1	4.9	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					48							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	＜ 0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	＜ 0.3	0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温		16.0	14.0	20.0	26.0	26.0	24.0	17.0	17.0	7.0	△ 2.0	3.0	8.0
	水温		12.2	16.0	21.0	23.2	26.0	24.2	21.0	16.5	10.2	6.8	5.5	8.0

平成29年度　　水質検査結果一覧表【大細配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.018			0.008			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			＜ 0.002			＜ 0.002			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.021			0.011			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.012			0.008			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.008							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.7							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	3.9	4.4	6.1	5.8	4.8	4.8	4.0	4.4	6.1	4.9	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
	気温		18.0	18.0	19.0	29.0	28.0	24.0	20.0	17.0	8.0	1.0	4.0	9.0
	水温		12.7	14.0	22.0	22.0	27.6	26.0	22.0	16.0	9.2	7.0	5.8	8.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【大久後配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.07			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.019			0.011			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			＜ 0.002			＜ 0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.010			0.023			0.014			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.012			0.009			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.8							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	4.0	4.4	5.9	5.9	4.8	4.9	4.3	4.4	6.0	4.8	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					49							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	＜ 0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2
	気温		19.0	18.0	19.0	29.0	28.0	25.0	21.0	18.0	9.0	2.0	5.0	10.0
	水温		14.7	18.7	25.0	26.5	30.1	28.3	23.6	18.0	11.2	7.1	6.0	9.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【北野配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.09							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.015			0.007			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.008			0.003			0.003			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.018			0.010			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.010			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	3.9	4.3	5.7	5.4	4.9	4.8	4.4	4.4	6.1	4.9	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					43							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温		17.0	15.0	21.0	25.0	25.0	22.0	17.0	17.0	7.0	△ 1.0	3.0	9.0
	水温		14.0	18.0	25.0	25.9	29.5	28.0	23.5	18.0	11.3	7.0	5.3	9.0

平成29年度　　水質検査結果一覧表【日吉配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.015			0.008			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			0.004			0.004			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.019			0.010			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.009			0.005			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.014							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.2							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	3.8	4.3	5.1	5.1	5.0	4.9	4.6	4.4	6.1	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					45							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温		15.0	18.0	23.0	27.0	27.0	26.0	16.0	14.0	5.0	△ 2.0	4.0	12.0
	水温		12.6	17.2	24.5	25.9	29.7	28.5	23.1	17.4	11.5	7.0	6.0	8.4

平成29年度　　水質検査結果一覧表【田高戸配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.14							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.09							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.13			0.09			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012			0.026			0.015			0.005	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			0.001			0.001			0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.016			0.033			0.020			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.008			0.011			0.010			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.006			0.004			0.003	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.007							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.1	4.8	4.5	5.2	5.4	4.9	5.0	4.5	4.3	5.0	5.6	6.0
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					20							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					56							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
	気温		16.0	17.0	20.0	25.0	25.0	22.0	17.0	15.0	5.0	△ 2.0	3.0	8.0
	水温		12.7	17.0	23.0	25.2	27.4	26.4	22.3	16.2	11.0	6.7	4.5	8.7

平成29年度　　水質検査結果一覧表【半原配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.020			0.009			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.010			0.024			0.012			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.011			0.006			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.4							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.7	3.9	4.0	6.0	5.4	4.9	4.8	4.0	4.4	6.1	5.0	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					17							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					46							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	＜ 0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	気温		12.0	16.0	20.0	22.0	25.0	26.0	13.0	10.0	2.0	△ 2.0	1.0	10.0
	水温		11.5	14.7	18.7	21.8	24.3	24.3	22.0	18.3	13.5	9.5	8.0	8.4

平成29年度　　水質検査結果一覧表【仲ヶ平配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.08			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.019			0.009			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.004			＜ 0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011			0.023			0.011			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.011			0.009			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.9							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	3.8	4.3	5.9	5.8	4.7	5.0	4.3	4.4	6.0	4.8	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					18							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					53							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温		18.0	22.0	22.0	25.0	26.0	22.0	19.0	14.0	4.0	1.0	2.0	7.0
	水温		11.5	18.0	21.3	23.3	26.0	24.5	20.3	14.5	9.0	5.5	4.3	7.5

平成29年度　　水質検査結果一覧表【平山配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.08			0.07			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.018			0.008			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.008			0.005			0.003			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008			0.022			0.011			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.012			0.008			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.007							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.4	3.8	4.3	5.8	5.6	4.9	4.9	4.5	4.4	6.1	5.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					15							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					45							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	＜ 0.3	0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	気温		16.0	18.0	24.0	28.0	28.0	24.0	19.0	20.0	9.0	△ 1.0	4.0	10.0
	水温		13.4	17.7	24.5	26.5	29.7	27.4	22.0	17.0	10.0	6.4	4.6	8.0

平成29年度　　水質検査結果一覧表【神徳低区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月1日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.009			0.020			0.010			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			＜ 0.002			＜ 0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012			0.024			0.013			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.012			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.8							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	3.8	4.3	6.1	5.9	4.7	5.3	3.8	4.4	6.2	4.8	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					45							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	＜ 0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	気温		15.0	18.0	23.0	29.0	28.0	24.0	20.0	18.0	8.0	1.0	5.0	10.0
	水温		14.0	17.2	23.0	25.5	27.7	26.5	22.5	17.5	11.5	7.5	6.3	9.3

平成29年度　　水質検査結果一覧表【神徳高区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月6日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日	11月2日	12月7日	1月11日	2月1日	3月1日
1	一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌(陽性回数)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.17							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					0.08							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					＜ 0.0004							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					＜ 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007			0.015			0.008			0.003	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.009			＜ 0.002			＜ 0.002			0.005	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.018			0.011			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.012			0.007			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003			0.003			0.002	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01			0.02			0.01			＜ 0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.02							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					5.7							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.8	3.8	4.3	6.1	5.8	4.8	4.9	3.9	4.4	6.1	4.9	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下					16							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					44							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					0.000002							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					＜ 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
45	フェノール類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3.0mg/l以下	0.3	＜ 0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	＜ 0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	残留塩素		0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
	気温		17.0	22.0	22.0	26.0	27.0	22.0	19.0	16.0	5.0	0.0	2.0	8.0
	水温		11.5	18.0	22.0	24.3	27.3	24.8	20.5	16.0	10.3	5.8	4.3	8.0