令和7年度　　水質検査結果一覧表【釜戸配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.014										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.017										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.4	3.6	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.0	7.0									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.2	0.1	0.1									
	気温		9	15	18									
	水温		14.0	21.5	23.0									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【明世配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	3.9	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.1	7.0									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.2									
	気温		17	25	28									
	水温		12.8	17.0	20.5									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【市原配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	3.9	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.4	0.3									
	気温		18	24	27									
	水温		11.8	15.6	19.7									

令和7年度

水質検査結果一覧表【山田配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	3.8	4.2									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.2	0.2									
	気温		18	24	28									
	水温		14.6	18.6	22.5									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【稲津配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	3.8	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.4									
	気温		15	20	26									
	水温		14.3	19.8	22.0									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【上平配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.5	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.0									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.4									
	気温		15	20	26									
	水温		14.5	21.0	23.0									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【大牧配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.4									
	気温		13	19	26									
	水温		11.0	17.5	19.5									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【大草配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.3									
	気温		12	19	25									
	水温		10.8	17.0	19.5									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【川折低区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.009										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.012										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.4	0.3									
	気温		15	20	26									
	水温		11.3	16.3	18.8									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【川折高区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.4	0.3									
	気温		15	20	26									
	水温		14.0	19.5	22.8									

令和7年度

水質検査結果一覧表【大川配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	6.9									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.3									
	気温		16	22	26									
	水温		12.8	16.3	20.8									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【水上配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.5	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.3									
	気温		16	21	27									
	水温		11.0	15.8	19.0									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【猿爪配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.3									
	気温		16	21	27									
	水温		11.4	16.3	19.3									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【大湫配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.010										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	3.8	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.2	7.2									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.4	0.3									
	気温		12	18	25									
	水温		11.1	15.5	18.5									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【大細配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	3.6	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.2	0.2	0.2									
	気温		13	19	25									
	水温		12.3	17.7	21.4									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【大久後配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		＜ 0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.003										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.011										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.5									
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.2	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.1	0.1	0.2									
	気温		13	21	25									
	水温		13.7	19.6	23.5									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【北野配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.2	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.0									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.2	0.2	0.3									
	気温		15	23	26									
	水温		10.7	15.4	20.5									

令和7年度

水質検査結果一覧表【白倉配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.1	0.2	0.2									
	気温		16	24	27									
	水温		13.6	19.5	22.9									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【日吉配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.8	3.8	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	6.9	7.1	7.0									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.2									
	気温		15	24	27									
	水温		12.5	18.0	22.0									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【田高戸配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.0									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.1	0.1	0.2									
	気温		14	21	24									
	水温		12.3	17.7	20.2									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【半原配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.008										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	3.8	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.3	0.3									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.2	0.2	0.2									
	気温		9	15	19									
	水温		11.5	15.3	18.6									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【仲ヶ平配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.014										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.3	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.2	0.3	0.2									
	気温		9	14	17									
	水温		10.0	13.3	17.5									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【平山配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.0	7.1	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.3									
	気温		12	19	22									
	水温		13.0	19.0	22.3									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【神徳低区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.012										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.015										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0	3.6	3.6									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.3	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.2	7.1									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.2	0.3	0.2									
	気温		12	20	23									
	水温		12.4	17.0	20.0									

令和7年度　　水質検査結果一覧表【神徳高区配水区】

No.	項　　目	水質基準	4月3日	5月1日	6月5日									
1	一般細菌	100個以下	0	0	0									
2	大腸菌（陽性回数）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		＜ 0.004										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		＜ 0.05										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下												
15	1.4-ジオキサン	0.05mg/l以下		＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下												
20	ベンゼン	0.01mg/l以下												
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06										
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.009										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.002										
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		＜ 0.001										
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001										
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.011										
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006										
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002										
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		＜ 0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		＜ 0.008										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		＜ 0.01										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下												
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.1	3.7	3.5									
39	カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下												
40	蒸発残留物	500mg/l以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下												
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		＜ 0.002										
45	フェノール類	0.005mg/l以下												
46	有機物（TOC）	3.0mg/l以下	0.4	0.4	0.4									
47	pH値	5.8-8.6	7.1	7.2	7.2									
48	味の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気の異常回数	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									
	残留塩素		0.3	0.3	0.3									
	気温		12	21	24									
	水温		12.4	16.5	20.5									