

令和 6 年度 瑞浪市クリーンセンターの維持管理に関する情報

1. 処分した廃棄物（可燃ごみ）の各月ごとの種類及び数量

項目	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合計
家庭ごみの委託収集	t	559.51	525.88	463.64	543.55	514.68	481.81	516.35	474.69	540.89	465.44	385.52	452.10	5,924.06
一般廃棄物収集運搬許可業者 ※	t	210.78	204.73	182.61	220.47	195.57	200.55	206.65	192.97	201.91	188.69	164.71	188.50	2,358.14
事業持込	一般廃棄物	t	12.85	9.11	8.24	8.67	7.47	7.45	7.34	6.02	8.74	6.18	7.35	99.11
	産業廃棄物	t	21.92	26.22	19.25	20.07	19.77	21.90	24.94	17.55	29.31	19.81	15.39	254.89
家庭ごみの個人持込	t	38.27	40.36	28.28	31.16	27.60	22.01	37.09	41.03	43.91	21.26	23.99	35.54	390.50
汚泥	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	t	843.33	806.30	702.02	823.92	765.09	733.72	792.37	732.26	824.76	701.38	596.96	704.59	9,026.70

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法第 7 条第 1 項に基づく許可業者

2. 燃焼ガス出口温度等の測定結果（月間平均値）

項目	単位	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	平均値
旋回燃焼室	1 号炉	℃	991	992	981	992	997	978	988	982	0	974	973	981
	2 号炉	℃	1,015	1,004	997	1,008	0	981	998	1,016	1,010	1,020	1,025	1,040
再燃焼室	1 号炉	℃	807	792	771	782	793	650	827	814	0	854	844	849
	2 号炉	℃	857	852	855	862	0	896	620	834	844	845	845	875
排ガス中の CO濃度	1 号炉	ppm	8.1	9.7	6.8	6.1	6.7	6.0	6.7	8.6	0.0	8.1	10.6	10.0
	2 号炉	ppm	10.3	11.2	9.1	9.2	0.0	12.8	10.7	9.6	11.8	12.6	9.9	8.6

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

項目	1 号炉	2 号炉
冷却設備(減温塔) (ガス冷却室)	6月21日	5月28日
	8月22日	7月26日
	10月2日	10月16日
	11月27日,28日	1月29日
	3月10日	3月10日
排ガス処理設備(集塵器)	運転時自動排出	運転時自動排出

4. 煙突から排出されるばい煙量又はばい煙濃度

項目	単位	排出基準	1 号炉		2 号炉	
排ガスを採取した年月日			7月16日	2月7日	7月16日	2月7日
結果の得られた年月日			9月3日	3月6日	9月3日	3月6日
ばいじん濃度※	g/m ³ N	0.08	0.005	0.006	0.005	0.004
硫黄酸化物濃度	K値	11.5	0.1	0.1	0.1	0.1
窒素酸化物濃度※	volppm	250	47	41	43	70
塩化水素濃度※	mg/m ³ N	700	4	5	8	4

※酸素濃度12vol%換算値

5. 煙突から排出されるダイオキシンの濃度

項目	単位	排出基準	1 号炉	2 号炉
排ガスを採取した年月日			10月28日	10月31日
結果の得られた年月日			11月28日	11月28日
ダイオキシン類濃度	ng-TEX/m ³ N	5.0	0.014	0.013