

令和6年度 瑞浪市クリーンセンターの維持管理に関する情報

1. 処分した廃棄物（可燃ごみ）の各月ごとの種類及び数量

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
家庭ごみの委託収集	t	559.51	525.88	463.64	543.55	514.68	481.81	516.35	474.69	540.89	465.44	385.52	452.10	5,924.06
一般廃棄物収集運搬許可業者 ※	t	210.78	204.73	182.61	220.47	195.57	200.55	206.65	192.97	201.91	188.69	164.71	188.50	2,358.14
事業持込	一般廃棄物	t	12.85	9.11	8.24	8.67	7.47	7.45	7.34	6.02	8.74	6.18	7.35	99.11
	産業廃棄物	t	21.92	26.22	19.25	20.07	19.77	21.90	24.94	17.55	29.31	19.81	15.39	254.89
家庭ごみの個人持込	t	38.27	40.36	28.28	31.16	27.60	22.01	37.09	41.03	43.91	21.26	23.99	35.54	390.50
汚泥	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	t	843.33	806.30	702.02	823.92	765.09	733.72	792.37	732.26	824.76	701.38	596.96	704.59	9,026.70

※ 廃棄物の処理及び清掃に関する法第7条第1項に基づく許可業者

2. 燃焼ガス出口温度等の測定結果（月間平均値）

項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値
旋回燃焼室	1号炉	℃	991	992	981	992	997	978	988	982	0	974	973	902
	2号炉	℃	1,015	1,004	997	1,008	0	981	998	1,016	1,010	1,020	1,025	926
再燃焼室	1号炉	℃	807	792	771	782	793	650	827	814	0	854	844	732
	2号炉	℃	857	852	855	862	0	896	620	834	844	845	845	765
排ガス中のCO濃度	1号炉	ppm	8.1	9.7	6.8	6.1	6.7	6.0	6.7	8.6	0.0	8.1	10.6	7.3
	2号炉	ppm	10.3	11.2	9.1	9.2	0.0	12.8	10.7	9.6	11.8	12.6	9.9	9.7

3. 冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

項目	1号炉	2号炉
冷却設備(減温塔) (ガス冷却室)	6月21日	5月28日
	8月22日	7月26日
	10月2日	10月16日
	11月27日,28日	1月29日
	3月10日	3月10日
排ガス処理設備(集塵器)	運転時自動排出	運転時自動排出

4. 煙突から排出されるばい煙量又はばい煙濃度

項目	単位	排出基準	1号炉		2号炉	
排ガスを採取した年月日			7月16日	2月7日	7月16日	2月7日
結果の得られた年月日			9月3日	3月6日	9月3日	3月6日
ばいじん濃度※	g/m ³ N	0.15	0.005	0.006	0.005	0.004
硫黄酸化物濃度	K値	11.5	0.1	0.1	0.1	0.1
窒素酸化物濃度※	volppm	250	47	41	43	70
塩化水素濃度※	mg/m ³ N	700	4	5	8	4

※酸素濃度12vol%換算値

5. 煙突から排出されるダイオキシンの濃度

項目	単位	排出基準	1号炉	2号炉
排ガスを採取した年月日			10月28日	10月31日
結果の得られた年月日			11月28日	11月28日
ダイオキシン類濃度	ng-TEX/m ³ N	5.0	0.014	0.013