


瑞浪超深地層研究所に係る環境保全協定書に基づく「環境保全に関する基準書」の測定項目について実施した行政検査の結果について

○試料採取日 令和6年11月7日（天候：晴れ）

1. 環境基本法第16条に関する測定項目等

測定項目		管理目標値	測定結果
水質汚濁 (放流先河川水)	水素イオン濃度	6.5～8.5	7.1(21℃)
	浮遊物質	25mg/ℓ以下	7
	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	0.001未満
	全シアン	検出されないこと	不検出
	鉛	0.01 mg/ℓ以下	0.005未満
	六価クロム	0.02 mg/ℓ以下	0.02未満
	砒素	0.01 mg/ℓ以下	0.005未満
	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	0.0005未満
	アルキル水銀	検出されないこと	不検出
	P C B	検出されないこと	不検出
	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.002未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0005未満
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	0.0004未満
	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	0.0005未満
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	0.0006未満
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	0.002未満
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.004未満
	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満
	チウラム	0.006mg/ℓ以下	0.0006未満
	シマジン	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満
	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	0.002未満
	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.001未満
	セレン	0.01 mg/ℓ以下	0.002未満
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/ℓ以下	0.42
	ふっ素	0.8 mg/ℓ以下	0.1未満
	ほう素	1 mg/ℓ以下	0.02未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005未満

※参考



分析試料採取位置図