

各位

瑞浪市長 水野光二

質疑回答書

「消工第1号 東濃5市消防指令センター建設工事（建築工事）」の入札に係る質疑について、次のとおり回答します。

番号	質 疑	回 答
1	図面番号 A13 鉄骨階段見上げの DP(1 級)とは対候性塗料の何を指しますか。	標準仕様書 18.7.2 鉄鋼面の耐候性塗料塗り及び JIS K 5659 より、中塗り塗料 A 種、上塗り塗料 A 種 1 級を指します。
2	図面番号 A06 断熱で断熱材現場発泡工法(A 種 1) T25 は、ほぼ各メーカー生産停止状況です。A 種 1H ノンフロン発泡で宜しいか。	よろしいです。
3	参考内訳書 直接仮設工事・共通仮設・土工事に土留工事が見当たりません。道路隣接で最大根切深さ 2.5M になります。仮設設定はどの様にすれば宜しいか。	隣接する道路側に対し、土留め工事が必要となる場合は、別途、協議の上、変更契約の対象とします。